



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
<u>Детали</u>			
1	Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-86	2	4,9 кг
2	Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-86	1	0,94 кг
<u>Стандартные изделия</u>			
3.	Штырь Ш-24-55-С ОСТ 34-13-931-86	4	

Детали коробчатого сечения сварить прерывистым швом 50мм с шагом, указанным на листе.

3. 407.1-143.8.5				
Траверса ТМ5		Стандия	Масса	Масштаб
		Р	17,3	1:10
		Лист	Листов 4	
		СЕЛЬЗЕРГПРОЕКТ		
Нач. отд.	Кучыгин	<i>Л. Ку</i>		
Н. контр.	Солнцева	<i>Л. С</i>		
Гип.	Ударов	<i>У. У</i>		
Ст. инж.	Шаваров	<i>Ш. Ш</i>		
Ст. инж.	Степанова	<i>С. С</i>		

Ш.В. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №